



利诚检测认证集团股份有限公司

Licheng Detection & Certification Group Co., Ltd.



201719000843

检测报告

报告编号: LC-DH230408

委托单位: 迪爱生合成树脂(中山)有限公司

受测单位: 迪爱生合成树脂(中山)有限公司

受测单位地址: 广东省中山市中山火炬开发区十涌路15号

检测类别: 送样委托检测

样品类别: 降水


报告日期: 2023年04月04日

编制人: 蒙秀梅

审核人: 彭颖珊

签发人: 刘柏源

签发日期: 2023.04.04



报告说明

- 一、 本公司保证检/监测的公正、科学、准确和高效，对检/监测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验检测规定执行。送样检测仅对收样负检测技术责任；现场采样仅对当天采集样品负检测技术责任。
- 三、 报告无编制人、审核人、签发人签名无效。
- 四、 报告涂改或无本公司“检验检测专用章”“CMA章”均无效。
- 五、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检/监测报告。复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”“CMA章”无效；本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 六、 如对本报告有异议，请于报告发出之日起15日内向本公司来电，否则逾期不予受理。

地 址：广东省中山市东区东苑南路139号B栋四楼

邮 编：528400

联系电话：0760-88827058

传 真：0760-88260558

网 址：www.gd-licheng.com

电子邮箱：admin@gd-licheng.com

一、检测任务

受迪爱生合成树脂(中山)有限公司委托,利诚检测认证集团股份有限公司对迪爱生合成树脂(中山)有限公司送检的降水样品进行检测。

二、检测内容

收样时间	2023年03月29日
收样人员	罗嘉仪
样品状态	液态
分析时间	2023年03月29日~2023年03月31日
分析人员	刘家驹、何文杰、黄铭途、赖婉怡

三、检测结果

表1 降水检测结果


来样标识	实验室内部编号	检测项目	检测结果	单位
雨水排放口1 样品1 雨水排放口1 样品2 雨水排放口1 样品3	DH230408-01A	pH值	7.4	无量纲
		氨氮	0.545	mg/L
		化学需氧量	19	mg/L
		悬浮物	4	mg/L
雨水排放口2 样品1 雨水排放口2 样品2 雨水排放口2 样品3	DH230408-02A	pH值	7.6	无量纲
		氨氮	0.466	mg/L
		化学需氧量	20	mg/L
		悬浮物	4	mg/L
备注: 1、本次检测结果只对当次送检样品负责; 2、“来样标识”体现信息,均由客户提供。				

(本页以下空白)


四、检测项目、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
降水	1	pH 值	HJ 1147-2020	pH 计 /S0027-003	/	无量纲
	2	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.025	mg/L
	3	化学需氧量	HJ 828-2017	滴定管 /S0272-004	4	mg/L
	4	悬浮物	GB/T 11901-1989	万分之一天平 /S0025-001	4	mg/L

五、送样照片



(本页以下空白)



报告结束